

南通市如皋生态环境局文件

通如皋环〔2024〕5号

关于开展春节期间如皋市生态环境领域 安全生产检查的通知

各相关科室、执法分局，监测站：

近期，全国连续发生2起安全生产事故，1月19日23时00分，河南省南阳市方城县英才学校宿舍发生火灾，造成13人遇难，1人受伤；1月21日3时38分，常州市武进区常州燊荣金属科技有限公司生产车间发生粉尘爆炸，共造成8人遇难、8人轻伤，教训十分深刻。为进一步压紧压实生态环境领域安全生产责任，深化生态环境隐患排查整治，坚决杜绝重特大突发环境事件，为农历春节和省“两会”胜利召开营造稳定的生态环境，现决定开展春节期间我市生态环境领域安全生产检查。有关要求通知如下：

一、总体要求

以习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神为指导，深入贯彻落实国家、省、市关于安全生产的决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持人民至上、生命至上，强化目标导向、问题导向和结果导向，不断查漏洞、补短板、强弱项，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，以“时时放心不下”的责任感，“事事落到实处”的执行力，扎实开展春节期间生态环境领域安全生产检查。

二、检查时间

2024年1月23日至2月24日。

三、检查范围

（一）涉及废弃化学品等危险废物的企事业单位，包含：危险化学品储存企业、危险废物集中处置单位等。

（二）涉及脱硫脱硝、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉共五大类污染防治设施企业。

（三）生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的企事业单位，包含：医院，使用X、 γ 射线探伤设备的船舶、压力容器生产企业，使用测厚仪的造纸、塑料制品生产企业等。

（四）易突发次生突发环境事件的重点行业企业，包含化工、印染、电镀、钢丝绳等行业。

（五）集中式饮用水水源地，含备用水源。

（六）内部安全，包含办公场所、实验室、食堂及各类仓库等附属用房。

四、检查内容

(一)相关企事业单位危险废物贮存仓库有关许可手续办理情况、危险化学品废弃处置情况、相关管理制度(标识制度、管理计划制度、申报登记制度、源头分类制度)落实情况、贮存设施管理和利用处置设施管理等。

(二)重点行业的环境风险防范和应急措施落实情况:环境应急预案编制、备案、演练和培训情况,危险化学品生产、储存、运输、使用、废弃等环节环境风险防控情况,事故废水收集设施等环境风险防控情况,清净下水系统、雨水系统、生产废水系统环境风险防控情况等。

(三)相关企业污染防治设施情况:对脱硫脱销、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO 焚烧炉等五大类治理设施污染防治设施设备的运行情况,是否进行专业安全性评价等。

挥发性有机物回收处置装置(含 RTO): 1.冷(水)凝装置。检查设施进出水阀门是否打开,循环水冷装置用手触碰是否有水流动震动,深冷装置在阀门或者法兰处是否有明显结冻或者结霜现象。2.活性炭(活性炭纤维)吸附装置。检查活性炭(活性炭纤维)更换记录、脱附运行记录是否和操作规程一致;活性炭吸附设施是否具有温度报警、紧急冷却措施;活性炭吸附床温度最高设定不超过 83℃,超过应报警并自动启动冷却;活性炭或碳纤维脱附的热气流温度不超过 120℃,分子筛吸附设施的热

气流温度不超过 200°C；废气治理系统和工艺装置之间应设置阻火器。3.酸、碱、水、白油喷淋装置。使用 pH 试纸对喷淋液酸碱度进行检查，查看是否符合酸、碱槽的特征；对循环泵运行情况、相关管道阀门开启情况检查。4.RTO（蓄热式热力焚化炉）。检查装置中控平台，对正在焚烧的蓄热室温度进行观察（正在焚烧的蓄热室温度应不小于 760°C）；尾气进气管道设置可燃气体报警，小于 25%LEL，并连锁切断进气阀门；点火器侧上方设置燃气泄漏报警，连锁紧急停车；RTO 炉本体或进风管道适当位置设置泄爆设施；尾气管道采用气动提升阀应配备压缩空气罐、采用电动阀应采用双路电源供电；多路尾气合并进气，各支路尾气管道应分别设置阻爆轰阻火器；采用等离子、uv 等处理方式处理尾气，其设备的电气仪表防爆等级应与其环境特征相一致；废气治理系统和工艺装置之间应设置阻火器；

粉尘治理设施：1.布袋除尘。滤袋维护更新台账是否和设计规范一致；查阅在线监控数据，看是否达标排放；可燃粉尘除尘系统应检查滤袋是否采用阻燃导静电材质；除尘器的锥斗和桶体之间是否设置泄爆片，泄爆方向是否朝向安全地点；除尘器锥斗与水平面夹角应大于 65°，方形箱体的箱板之间采用圆弧设计，除尘器下方是否采用锁气卸灰机构；水平风管每间隔 6m 处，以及风管弯管夹角大于 45°的部位，宜设置清灰口；查是否存在使用风机进行正压输送或直接使用风叶动力输送可燃粉尘物料的情况。2.水膜除尘。喷淋设施循环泵启用情况；喷淋液液位情况；

小型锅炉使用除膜除尘塔碱性喷淋液进行脱硫脱硝时，需检查喷淋液 pH 值；查阅在线监控数据，看是否达标排放。3.机械除尘。通过查看电流表等仪表，检查机械力（重力、惯性力、离心力）设备电机运行情况；查阅在线监控数据，看是否达标排放。4.静电除尘。查看设备电流表，看静电除尘装置是否正常启用；如装置有中控平台，则通过中控平台查看装置是否启用；查阅在线监控数据，看是否达标排放。

脱硫脱硝装置：查阅在线监控数据，看是否达标排放；采用液氨脱硝应设置氨的有毒气体报警器，并处于工作状态；液氨槽车卸料应采用万向充装管道系统。

污水处理设施：查阅在线监控数据，看是否达标排放；水污染防治设施是否在运行，运行状态是否正常；查阅污水处理设施运行台账及药剂投加台账，看是否按照操作规程进行投加使用；有限空闲标识是否设置；易产生有毒有害气体环节是否设置提醒。

危险废物贮存：检查危险废物暂存场所，是否采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防治污染环境的措施；核查是否存在将危险废物混入非危险废物中贮存行为；核查是否存在混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；装载危险废物的容器是否完好无损；核实贮存危险废物是否按规定设置识别标志，核对产生时间、危险类别等信息是否齐全、准确，危险废物是否按规定进行分类收集、贮存，是否存在不相容危险废物混合收集、合并贮存情形；厂区内是否存在无识别标识的不明固体废物。

（四）涉及生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位安全防护工作，电磁辐射的污染防治，放射性废物贮存、处置和放射性物品运输等。

（五）集中式饮用水水源地是否存在违规建设项目和排污口等。

（六）办公场所、实验室、食堂及各类仓库等附属用房是否存在火灾、泄漏、坍塌等隐患。

五、工作要求

（一）强化组织领导。各相关科室、执法分局等要高度重视此次检查工作，局成立安全生产专项检查小组（详见附件1）。班子成员带队抽取2-3家企业赴一线开展排查隐患，督促企业及时做好问题整改工作，确保闭环管理；各执法分局除必选企业以外，根据辖区内企业的治理设施类型和风险级别等，自行选择企业组织对其开展安全生产全方位检查，确保隐患排查无死角；各相关科室根据职能分工落实监管职责，发现隐患后加强后续跟踪，及时掌握整改进度；局办公室和监测站对局内部安全开展隐患排查，确保局大楼整体安全。

（二）严格规范检查。各相关科室、执法分局等要严格规范检查，对检查内容进行认真梳理和准备，突出检查的针对性、专业性，不留余力、不留余量，确保检查取得实效，对检查发现的隐患问题建立分级分类隐患清单，对重大事故隐患要紧抓不放、不留死角，直至整改闭环；对属于违法行为的，要依法依规严肃

处理。

（三）强化结果运用。对发现的整改落实不到位、问题突出的企业，要对其主要负责人进行约谈提醒。对存在重大隐患且无法完成整改的要依法依规予以关闭取缔，防止隐患问题失控引发生产安全事故。对发现的问题跟踪督办，对屡改不到位的，相关情况移交市局机关纪委进行处理。

请各执法分局每周五 12 点前将检查情况（见附件 2）报应急科汇总上报。

附件：1.如皋市生态环境领域安全生产专项检查工作分组表
2.春节期间生态环境领域安全生产检查隐患清单

南通市如皋生态环境局
2024 年 1 月 23 日



附件1

如皋市生态环境领域安全生产 专项检查工作分组表

组别	带队领导	挂钩分局	陪同科室	必选企业 2-3 家
1	黄晓华	执法一局	应急科	南通荣威娱乐用品有限公司
				江苏聚源电气有限公司
				南通市朝阳金属制品有限公司
2	苏 燕	执法二局	法宣科	江苏正威新材料股份有限公司
				南通超达装备股份有限公司
				南通尔昕木业有限公司
3	江新华	执法三局	执法科	江苏宝众宝达药业股份有限公司
				南通天泽化工有限公司
				南通百川新材料有限公司
4	张林红	执法四局	土壤科	如皋市泰尔特染整有限公司
				如皋市涤诺皂业有限公司
				南通泰利达化工有限公司
5	陈志阳	执法五局	水科	南通华胜数码纺织科技有限公司
				南通市汇通印花有限公司
				如皋市华阳铝制品有限有限公司
6	浦小军	执法六局	大气科	南通恒强织造有限公司
				南通凤凰橡胶制品有限公司
				江苏汤臣汽车零部件有限公司

附件2

春节期间生态环境领域安全生产检查隐患清单

截止 月 日，共出动人员 人次，检查企业 家次，发现一般隐患 个，整改完成 个，重大隐患 个，整改完成 个，拟处罚 件，拟处罚金额 万元。

序号	镇（区、街道）	企业名称	隐患内容	隐患级别	整改完成时限	整改完成情况	处罚情况	检查时间

填报人：

联系方式：

